

露店開設時の火災予防ポイント20+3

～安全・安心な露店を楽しんでいただくために
新たに3つのポイントが追加になりました～

- +1 飛沫防止シートは板状の燃えにくい素材を選び、飛沫防止に必要な分を設置する。
- +2 火気や熱を発する機器から距離をとり、飛沫防止シートを設置する。
- +3 火気使用中に近くでアルコール消毒を使用しない。

1 火気は周りの可燃物から上方1m以上側方15cm以上安全な距離をとる。

2 機器の台座は安定した不燃性の台座と風よけを設ける。

3 コンロとポンベの安全距離の目安は火気から2m

4 ポンベはしっかりと固定

5 ゴムホースの長さは5m以内で養生や固定を実施

6 ゴムホースの劣化に注意

7 ゴムホースの接続部をバンドで固定し、使用しないときは元栓にキャップ

8 可燃物の落下防止(地震等に配慮)

9 発電機は火気から離す。

10 タコ足配線をしない。

11 ガソリンは金属製容器に保管

12 燃料は火気から離し、直射日光を避け、風通しの良い場所で保管

Pâtissier Safety & Relief

- 13 取り出し易い位置に消火器(4型以上)を設置
- 14 燃料補給の際は、必ずエンジン、モーター等を停止(火気から離れて給油)
- 15 ガソリン容器のキャップを開ける前には、圧力弁を操作して圧力を抜く。
- 16 火気使用器具の使用中は、その場を離れない。
- 17 火気使用器具の周囲を常に整理整頓
- 18 使用前、使用後には器具点検
- 19 油脂等の清掃を心がけ、設備器具の適切な維持管理に努める。
- 20 万一の事故に備え、連絡体制等を確認しておく。



お客様の安全確保のため、関係者の方々のご協力をお願いいたします。

ご不明な点は、お近くの消防署までお問い合わせください。

宇和島地区広域事務組合消防本部・宇和島消防署 22-7500

○宇和島消防署吉田分署 52-2114 ○宇和島消防署津島分署 32-4111

○鬼北消防署 45-2461

